



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области 664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99
(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 8 (3952) 75-29-98, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по г. Усолье - Сибирское и Усольскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665458, г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева, 5 тел. 8(39543) 3-30-99

E-mail: ondusolye@emercom.irtel.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Усолье-Сибирское

(место составления акта)

« 28 » февраля 2017 г.

(дата составления акта)

13 ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 21

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

с « 14 » ч « 30 » мин. « 07 » февраля 2017 года по « 13 » ч « 30 » мин. « 28 » февраля 2017 года по адресу: 665471, Иркутская обл., Усольский район, п. Новомальтинск, квартал 1-й, д. 16

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Лопатина А.А. от 30.01.2017 года № 21

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должности руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК"

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 14 дней

(дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району

(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при проведении /выездной проверки): Бархатова Светлана Владимировна, 30.01.2017 года

(Ф.И.О.)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Попов Александр Викторович

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК" Бархатова Светлана Владимировна

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика объекта по адресу: 665471, Иркутская обл., Усольский район, п. Новомальтинск, квартал 1-й, д. 16, нежилое здание, двухэтажное, площадью 1178,3 кв. м, второй степени огнестойкости, 1989 года постройки.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Ответственное лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Не защищено подвальное помещение соответствующим типом оборудования установок пожар-	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасно-	Заведующая МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК" Бархатова Светлана

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

А. Попов

	<p>ной автоматики.</p>	<p>сти ст. 151 Заключительные положения; НПБ 110-03 п. 3, п.4. п. 3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 19, 26 29, 32 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями. п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.</p>	<p>Владимировна</p>
<p>2.</p>	<p>Отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации из поэтажных коридоров в две лестничные клетки на первом этаже здания около процедурного кабинета и медицинского кабинета.</p>	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (ППР-390) п. 23 д). п. 23. На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных</p>	<p>Заведующая МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК" Бархатова Светлана Владимировна</p>

		коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	
3.	Отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации из поэтажных коридоров в две лестничные клетки на втором этаже здания около группы «Звёздочки» и группы «Божьи коровки».	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения;</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (ППР-390) п. 23 д).</p> <p>п. 23. На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p>	Заведующая МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК" Бархатова Светлана Владимировна
4.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций крыши здания.	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения;</p> <p>ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 21.</p> <p>п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки)</p>	Заведующая МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК" Бархатова Светлана Владимировна

		при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	
5.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытания.	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения;</p> <p>ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 24.</p> <p>п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также проведение периодического освидетельствования средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	<p>Заведующая МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК" Бархатова Светлана Владимировна</p>
6.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения;</p> <p>ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 61.</p> <p>п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего</p>	<p>Заведующая МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК" Бархатова Светлана Владимировна</p>

Handwritten signature

акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.


На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется/отсутствует:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение заместителя главного государственного инспектора г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Лопатина А.А. от 30.01.2017 года № 21

Мероприятие по надзору проводил:
Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » февраля 2017 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)

М.Л.П. <*>


Попов А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК" Бархатова Светлана Владимировна

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ___ » _____ 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица) проводивших проверку)

Государственный инспектор по пожарному надзору 