



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО**  
**г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМУ РАЙОНУ**

665458 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 5,  
тел.8(39543) 33-0-99,

« 10 » марта 2017 г.  
№ 2-8-234

Заведующей МБДОУ "ДЕТСКИЙ  
САД № 4 "ТЕРЕМОК"  
Бархатовой Светлане Владимировне

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

" 10 " марта 2017 г.

г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева. 5  
место рассмотрения ( город, район)

Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района  
по пожарному надзору Попов Александр Викторович

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 2-8-20/2-8-21 от  
28.02.2017 года по частям 1, 4 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении заведующей МБДОУ "ДЕТСКИЙ  
САД № 4 "ТЕРЕМОК" Бархатовой Светланы Владимировны

(должность, Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Установлено, что:

« 07 » февраля 2017 г. в « 15 » ч « 00 » мин. по адресу 665471, Иркутская обл., Усольский район, п. Новомальтинск, квартал 1-й, д. 16, по итогам плановой, выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности в здании МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК", в действиях заведующей Бархатовой Светланы Владимировны, являющейся руководителем организации, выявил нарушения требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. (ППР в РФ), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций крыши здания.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения; ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 21.

2.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытания.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения; ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 24.
----	--	---

**за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение

Выявил нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противоподымной защиты зданий, сооружений и строений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. (ППР в РФ), НПБ 110-03, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Не защищено подвальное помещение соответствующим типом оборудования установок пожарной автоматики.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения; НПБ 110-03 п. 3, п.4.
2.	Отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации из поэтажных коридоров в две лестничные клетки на первом этаже здания около процедурного кабинета и медицинского кабинета.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (ППР-390) п. 23 д).
3.	Отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации из поэтажных коридоров в две лестничные клетки на втором этаже здания около группы «Звёздочки» и группы «Божьи коровки».	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (ППР-390) п. 23 д).
4.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ст. 151 Заключительные положения; ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 61.

**за что предусмотрена административная ответственность частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения:

1. Отсутствие контроля по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности заведующей Бархатовой С.Н.

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

**Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления и сообщить о принятых мерах по адресу:**

г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 5 в ОНД и ПР по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району (приемная)

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

**За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Представление внёс:

Государственный инспектор

г. Усолье-Сибирское и Усольского района

по пожарному надзору Попов А.В.

должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Настоящее представление получил:

«    »                    2017 г.

дата

Ф.И.О.

подпись

Представление направлено \_\_\_\_\_

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма